



МЧС ДНР

8 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. ДОНЕЦК
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(8 ПСЧ ГБУ «НСО Г. ДОНЕЦК МЧС ДНР»)

ул. Заслонова, 7, г. Донецк, 83053 тел. (062) 303-27-06, факс (062) 303-27-06
Web: dmchs.ru Идентификационный код 51000223 E-mail: sgpch17@mail.ru

11.08.2022 № 19.02/227
На № _____ от _____

Директору
МБОУ «Школа №132
им. Н.В. Поповой г. Донецка»
Е.А. Левиной

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

На основании письма «О проведении обследований» Отдела образования Будённовского района города Донецка № 1587 от 03.08.2022 проведено пожарно-техническое обследование: территории и здания МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 132 ИМЕНИ Н.В. ПОПОВОЙ ГОРОДА ДОНЕЦКА»

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

по адресу: г. Донецк, ул. Героическая, 7.

Обследование проведено:

Инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 8 ПСЧ

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое проделало экспертизу)

ГБУ «НСО Г. ДОНЕЦК МЧС ДНР» старшим лейтенантом службы гражданской защиты Карцевым Максимом Владимировичем.

Обследование проведено в срок с «08» августа 2022 г. по «11» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии:

директора МБОУ «школа № 132 г. Донецка» Левиной Елены Алексеевны.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3

1. Электрощиты, групповые электровитки не оснащены схемой подключения потребителей с поясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты (плавкой вставки).	Правила пожарной безопасности в ДНР, утверждённые Приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 № 390, зарегистрированные в Министерстве юстиции ДНР 01.11.2021 № 4784 (далее – ППБ ДНР) п.5.1.22.
2. Огнетушители не установлены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды).	ППБ ДНР п.6.4.10.
3. Пожарный кран не укомплектован рукавом одинакового с ним диаметра.	ППБ ДНР п.6.3.2.3.
4. Шкафчик пожарного крана не имеет отверстий для проветривания.	ППБ ДНР п.6.3.2.4.
5. Огнетушители, допущенные к вводу в эксплуатацию не имеют присоединённых элементов подачи огнетушащего вещества (в том числе раструбы, гибкие рукава, насадки).	ППБ ДНР п.6.4.19.
6. Для общего отключения силовых и осветительных сетей складских помещений со взрывоопасными и пожароопасными зонами любого класса, архивов, книгохранилищ и других подобных помещений не предусмотрена установка отключающих аппаратов (выключателей) вне (снаружи) указанных помещений на негорючих стенах (перегородках) или на отдельных опорах. Общие отключающие аппараты (рубильники) не размещены в ящиках из негорючих материалов или в нишах, имеющих приспособления для пломбирования и запирания на замок.: (выключатель установлен во внутреннем объеме архива)	ППБ ДНР п.5.1.21.
7. Замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок не проводится своевременно	ППБ ДНР п.5.1.34.
8. Не организованы и не проводятся профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару.: (эвакуационные выходы)	ППБ ДНР п.5.1.38.

9. Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений"	ППБ ДНР п. п. 1.4, 5.1.35, Национальный стандарт Украины «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений» (далее - ДСТУ Б В.2.5-38:2008) п. п. 4.2, 9.2.6, приложение А (п. 15)
10. Проемы в противопожарных (стенах, перегородках и перекрытиях) не оборудованы защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения (выход на чердак, архив, электрощитовая)	ППБ ДНР п. п. 1.4, 4.2.4, Государственные строительные нормы Украины «Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002) п. п. 2.12, 4.13
11. Здание и помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п. п. 1.4, 6.1.1, Государственные строительные нормы Украины «Здания и сооружения. Общие положения» (далее - ДБН В.2.2-9-2009) приложение И п. 2.2
12. Здание школы не оборудовано системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей	ППБ ДНР п. 1.4, п. 6.2.1; ДБН В.2.5-56:2010 п. 8.1, приложение Г (таблица Г.1 п. 5.1); Правила пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины, утверждённые Приказом Министерства образования Украины и Главным управлением государственной пожарной охраны МВД Украины 30.09.1998 № 348/70, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17.12.1998 № 800/3240 (далее - НАПБ В.01.050-98/920) п. 4.2.13
13. Металлические конструкции лестничного марша не доведены к минимальной границе огнестойкости, не менее 1-го часа	ППБ ДНР п. 1.4, ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.40, табл. № 4
14. Лестничные клетки, коридоры и проходы не оборудованы эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок	ППБ ДНР п. 1.4, п. 4.3.8, Государственные строительные нормы Украины «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение» (далее - ДБН В.2.5-28-2006) п. 4.74; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.2

Обследование проведено:

Инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 8 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. ДОН» старшим лейтенантом службы гражданской защиты

(Должность, звание, Ф.И.О.)



119
(подпись)

Один экземпляр справки получил:

Сиренюк Александр С. В.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица предприятия)

Сиренюк А.С.
(подпись)

«*16*» августа 20*22* г.